

Мероприятие по контролю

Учетный 78230041000105145124 Дата «21» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Северный территориальный отдел

ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А Санкт-Петербург, 197198
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
телефон 232-80-81 факс 232-15-92
электронная почта: to_sever@78rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-112-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«20» марта 2023 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту обязательного профилактического визита № 78-04-05/50-3064-2023 от 20.03.2023 г.

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 89 Приморского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А
Юридический адрес: 1197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А

ИНН 7814452440

Руководитель Заведующий Голякова Ольга Васильевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

20.03.2023г. в 17 час. 00 мин. завершен обязательный профилактический визит в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 89 Приморского района Санкт-Петербурга по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А, осуществленный в соответствии с уведомлением о проведении

профилактического визита № 78-04-05/50-3064-2023 от 21.02.2023, решение о приостановлении срока проведения профилактического визита от 02.03.2023г. 78-04-05/50-3064-2023 .

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

Выявлены нарушения обязательных требований ст.11, ч.1 ст.28, ст. 24, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20) Приказа Минздрава Российской Федерации от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (далее - Приказ Минздрава РФ от 6 декабря 2021 года N 1122н), а именно:

- в нарушении п. 1.5. СП 2.4.3648-20, приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н - не представлена информация о 2-х кратной прививке против кори и информация о наличии антител против кори у 6 сотрудников; не представлена информация о прививке против дифтерии у 8 сотрудников;

- в нарушение п.2.8.4., 2.4.13. СП 2.4.3648-20 по адресам:197374, Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А спальне помещения не обеспечены солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), для зашторивания окон во время дневного сна;

- в нарушении п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 - по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А не представлено данных по обследованию технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха) за последние 10 лет;

- в нарушении 1.8. СП 2.4.3648-20, п.6.2.32., 6.2.33. СП 2.1.3678-20 программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов при эксплуатации бассейна по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А не предусматривает лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна не включает ежедневного исследования по определению остаточного содержания обеззараживающего реагента (связанный хлор); не предусматривает обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха 1 раз в 10 лет;

- в нарушении п.2.10.3. СП 2.4.3648-20 по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А хозяйствующим субъектом не обеспечено присутствие медицинских работников на занятиях в плавательных бассейнах;

- в нарушение п.6.2.20. СП 2.1.3678-20 по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А эксплуатация бассейна осуществляется с нарушением проектного решения: подача коагулянта осуществляется вручную; по адресу Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47,

корпус 2, литер А обеззараживание воды производится без ультрафиолетового облучения. В соответствии с проектом обеззараживание воды в бассейне осуществляется комбинированным методом с использованием гипохлорида натрия и ультрафиолетового облучения; водородный показатель (рН) = 7,04, по адресу: Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А; водородный показатель (рН) = 6.77 по адресу: Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А (норма в диапазоне 7,2-7,6);

- в нарушение п.6.2.32. СП 2.1.3678-20 по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа не проводится лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна по определению остаточного содержания связанного хлора;

- в нарушение п. 6.2.13. СП 2.1.3678-20 по адресу :197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А в бассейне система подачи воды в ванны не оборудована краном для отбора проб воды для исследования после обеззараживания перед подачей воды в ванну;

- в нарушение п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - по адресу :197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А стены и пол помещения пищеблока имеют трещины, дефекты плитки; стены и пол помещений в группе «Гномики» имеют трещины (группа закрыта), таким образом невозможно проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, а также СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.18 - по адресу: Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А помещение для приготовления пищи не достаточно полно оборудованы необходимым технологическим оборудованием: в зоне готовой продукции пищеблока отсутствует овощерезка для готовой продукции; отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в овощном и мясном цехах.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п.11 4Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.11, ч.1 ст.28, ст.24, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А, а именно:

2. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. обеспечить наличие профилактических прививок против дифтерии у сотрудников учреждения, в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20, приложения №1 Приказа Минздрава России от 6 декабря 2021 года N 1122н

Срок исполнения - до 21.03.2023г. и постоянно

2.2. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: город Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.18
- данные о профилактических прививках против кори и дифтерии сотрудников учреждения
- акты обследования технического состояния системы вентиляции (инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности системы вентиляции), обеспечивающей помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А

- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов при эксплуатации бассейнов по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А

Срок исполнения - до 28.04.2023г.

2.3. обеспечить оборудование оконных проемов во всех спальнях помещениями солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в соответствии с требованиями п.2.8.4., 2.4.13. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 28.08.2023г.

2.4. обеспечить присутствие медицинских работников на занятиях в плавательных бассейнах по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А в соответствии с требованиями п.2.10.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - до 21.03.2023г. и постоянно

2.5. обеспечить работу бассейнов по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А в соответствии с проектным решением, с учетом требований п.6.2.20. СП 2.1.3678-20

Срок исполнения - до 21.03.2023г. и постоянно

2.6. обеспечить производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов при эксплуатации бассейнов по адресам: 197374, город Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, Санкт-Петербург, Лыжный пер., дом 8, корпус 2, литер А с учетом требований СП 2.1.3678-20

Срок исполнения - 21.03.2023 г. и постоянно

2.7. обеспечить отделку помещений учреждения в соответствии с требованиями п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 28.08.2023г.

2.8 по адресу 197374, Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 47, корпус 2, литер А, обеспечить помещения для приготовления пищи необходимым оборудованием: зону готовой продукции овощерезкой для готовой продукции; овощной и мясной цеха - бактерицидными установками для обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.18.

Срок исполнения до 28.08.2023г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить незамедлительно при устранении нарушений. В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документы, подтверждающие факты устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующего Голякову О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела -
главный государственный санитарный врач
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам



С.Н. Мякишева
(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание Ю 78-04-05/27- 112- 2023 от 10.03.2023г.
получил «10» 03 2023г.

Подпись представителя организации

✓ (О.В. Голякова)